

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Codering:                  | <b>2015-0737GK-PV-WB</b>                                   |
| Betreft                    | <b>Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring</b>                 |
| Toepassing:                | <b>NEN 7120, ISSO 82.1 en ISSO 75.1</b>                    |
| Fabrikant:                 | <b>JA-Solar</b>  |
| Type:                      | <b>PV-panelen JAM6(R)(BK) 60-265 en JAM6(R)(BK) 60-270</b> |
| Ingangsdatum verklaring    | 30-09-2015   |
| Geldigheidsduur verklaring |  |

| PV-paneel                           | Afmeting 1 paneel<br>(lxb)           | Piekvermogen<br>per m <sup>2</sup> paneel<br>[Wp/m <sup>2</sup> ] |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>PV-paneel JAM6(R)(BK) 60-265</b> | 1650x991 mm                          | 160   |
| <b>PV-paneel JAM6(R)(BK) 60-270</b> | Oppervlakte<br>1,6335 m <sup>2</sup> | 165   |

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel van JA-Solar is toegepast.